Tesisat Kabul sırasında tüm cihazlar isteniyor mu?

EPDK Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği madde 37'ye göre projede belirtilen cihazların yerinde takılı olması gerekmektedir. Eğer cihazların alınması durumu yoksa proje üzerinde cihazlar yedek olarak gösterilir ve gaz açımı yapılır.

KOMBİ

SOBA

OCAK